



仕 様	
種類 / 型式	合併処理/H CZ-20
処理方法	担体流動循環方式
処理対象人員	20人
一人当り汚水量	0.2 m ³ / 人・日
計画汚水量	4.0 m ³ / 日
流入水BOD濃度	200 mg/L
放流水BOD濃度	20 mg/L
除去率	90%以上
流入水COD濃度	100 mg/L
放流水COD濃度	30 mg/L
除去率	70%以上
流入水T-N濃度	45 mg/L
放流水T-N濃度	20 mg/L
除去率	56%以上
流入水SS濃度	160 mg/L
放流水SS濃度	15 mg/L
除去率	91%以上
有効容量 m ³	
夾雑物除去槽	2.366
嫌気ろ床槽	2.372
担体流動槽	1.082
沈殿槽	0.481
消毒槽	0.044
電気機器仕様	
送風機	150L/分(0.02MPa) 100V, 100/112W, 1台

特記事項	
使用材料	コンクリート FC=21-18(15)-20(25) 但し、捨てコン・無筋コンクリートは FC=18N/mm ²
鉄筋	SD295A(規格品) 特記なき事項はJASS5による。
配筋事項	継ぎ手・定着長さ 全て40dとする
*砕石厚サの条件 (本図は砕石100mmとする)	
地盤	土質 岩盤・土丹 砂礫・砂 N値 N \geq 10 N<10 N \geq 10 N<2 N \geq 2
地業(砕石)	種別 地はだ 砂利 砂利 砂利 砂利 厚さ(mm) 100 100 60 150 60
地耐力	必要地耐力 50kN/m ² (想定)
その他	<ul style="list-style-type: none"> 積雪1m以下の場所に設置して下さい。 浄化槽の重量に耐える地盤に設置して下さい。 地下水位に応じて浮上防止をして下さい。 かさ上げは300mmを超えないようにして下さい。 製品全高は±10mmの公差があります。 流入放流管底は、製品全高に対して±10mmの公差があります。 プロファイルは確実に埋地して下さい(D種接地工事) かさ上げ 300mm付。 T-6仕様

