



設計仕様

型式	HSII-5(D)型
処理対象人員	5人
日平均汚水量	1.00 m ³ /日
流入水水质	BOD 200 mg/L
流出水水质	BOD 20 mg/L

槽名	有効容量(m ³)
嫌気濾床槽 第一室	0.964
嫌気濾床槽 第二室	0.636
合計	1.600
接触ばっ気槽	1.025
沈殿槽	0.367
消毒槽	0.022
排水ポンプ槽	0.059

品名	台数	仕様	
ブロウ	1	13 A x 60 L/分 x 15 kPa x 35 W	JDK-60
排水ポンプ	2	32 A x 100 L/分 x 2.5/4.0 m x 150 W	CRB321ES

[注記] 開口の表示は内径寸法とする。
 2ヶ所のブロウ接続口の使いしない方は必ずキャップをのり付けする。
 全高は外寸とする。
 カサ上げ30.0mm付